

Łódź 13 lipca 2015 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi ul. Florecistów 3b”

W związku z pytaniami Wykonawcy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 :

Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie niejasności w części opisowej ww. budowy. Mianowicie po lewej stronie rysunku przedstawiającego przekrój nawierzchni boiska (str. 20 opis przedmiotu zamówienia), uwzględniony jest kolejny przekrój odnoszący się do części trawiastej znajdującej się poza boiskiem. Z kolei w samej części opisowej projektu, jak i w przedmiarze brakuje pozycji dotyczących tej nawierzchni. Proszę określić czy należy ją uwzględnić przy dokonywaniu wyceny inwestycji. Kolejna niejasność związana jest z załączonym do dokumentacji przedmiarem. Dotyczy ona pozycji nr 56 w dziale 4 nawierzchnie - podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (KNR 2-31 0105-03), która jest wykazana w ilości 630 m². Naszym zdaniem powinna ona zostać uwzględniona w ilości 721 m². Proszę o wskazanie właściwej ilości wymieniowej podsypki piaskowej.

Odpowiedź:

Wskazany przekrój nawierzchni dotyczy rowu odwadniającego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie boiska (po obwodzie na szerokości 0.7m) i nawierzchnię tę należy uwzględnić w wycenie inwestycji.

Właściwa ilość podsypki piaskowej dla pozycji 56 wynosi. 721,0 m².